



Polski Związek Niewidomych
acyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudolłowicach
43-229 Rudolłowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
ww.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

L.dz. 2073/BB/2023

Rudolłowice, dnia 25.10.2023r.

dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na na roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania poddasza z nieużytkowego na pomieszczenia socjalne wraz z przebudową, w pałacu zlokalizowanym w kompleksie pałacowo – parkowym w Rudolłowicach przy ul. Zawadzkiego 128 (znak sprawy: 4/RB/2023/ZDZO)

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do zaproszenia, na które została udzielona następująca odpowiedź:

W związku z analizą projektu i przedmiaru robót budowlanych, zauważyłem różnicę dotyczącą krotności pokrycia ścian płytami GKF. Wobec powyższego proszę o informację czy nie należałoby zmienić pozycji nr 18 i 19 przedmiaru, mówiących o jednowarstwowym pokryciu płytami p.poż na odpowiednio pozycje KNR-W 2-02 2003-11 zamiast KNR-W 2-02 2003-08 - poz. nr 18, oraz KNR-W 2-02 2003-06 zamiast KNR-W 2-02 2003-02 - poz nr 19.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, należy zmienić pozycje nr 18 i 19 przedmiaru, mówiących o jednowarstwowym pokryciu płytami p.poż na odpowiednio pozycje KNR-W 2-02 2003-11 zamiast KNR-W 2-02 2003-08 - poz. nr 18, oraz KNR-W 2-02 2003-06 zamiast KNR-W 2-02 2003-02 - poz nr 19.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Beata Brom

1 % podatku to dużo by zmienić świat naszych Podopiecznych

KRS 0000012847 z dopiskiem „Zameczek”

Nr Konta: Bank Spółdzielczy w Pszczynie: 60 84480004 0039 1124 2000 0001